



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010304052070

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

RDC5-6,RDC5-9,RDC5-12,RDC5-18,RDC5-6N,RDC5-9N,RDC5-12N, RDC5-18N;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2020年01月03日 有效期至: 2023年03月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2018年03月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆杨



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2510526



中国国家强制性产品认证证书

附录

第1页共2页

证书编号: 2018010304052070

纸号: 2510526

RDC5-6, RDC5-9, RDC5-12, RDC5-18, RDC5-6N, RDC5-9N, RDC5-12N, RDC5-18N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith: 16A (RDC5-6), 25A (RDC5-9), (RDC5-12), 32A (RDC5-18);

AC-3: Ue/le:

RDC5-6, RDC5-6N: AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

RDC5-9, RDC5-9N: AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.8A;

RDC5-12, RDC5-12N: AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

RDC5-18, RDC5-18N: AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4: Ue/le:

RDC5-6, RDC5-6N: AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;

RDC5-9, RDC5-9N: AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;

RDC5-12, RDC5-12N: AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

RDC5-18, RDC5-18N: AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

使用类别:AC-3, AC-4;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V, AC380V/400V,

AC415V, AC440V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1N0, 1NC, 1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666