



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010304673429

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

RDC7-205、205N、250、250N、300、300N; Ui:690V; Ith:300A; 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ue:AC(220V/230V/380V/400V)/(660V/690V); Ie:50kA; Uis:AC24V、36V、110V、127V、220V、380V/50Hz; 3P; RDC7-206 Ie:205A/205A/170A(AC-2、AC-3)、178A/103A/80A(AC-4)、RDC7-205N:178A/103A/80A(AC-4)、使用类别:AC-4; RDC7-250:250A/250A/250A(AC-2、AC-3)、216A/125A/72A(AC-4)、使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; RDC7-250N:216A/125A/72A(AC-4)、使用类别:AC-4; RDC7-300:300A/300A/250A(AC-2、AC-3)、250A/150A/87A(AC-4)、使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; RDC7-300N:250A/150A/87A(AC-4)、使用类别:AC-4; 型号解释及配用的辅助触头见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期:2019年01月18日 有效期至:2022年05月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2014年03月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心