



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010309534269

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器
RDC7-25、RDC7-32、RDC7-25N、RDC7-32N;具体参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2019年03月06日 有效期至: 2022年03月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2012年04月01日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83896666

Q 2247573



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2012010309534269

纸号: 2247573

RDC7-25、RDC7-32、RDC7-25N、RDC7-32N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:45A;

Ue:AC220/230V,380/400V,660/690V;

AC-2: Ie :25A/25A/14.5A(RDC7-25),32A/32A/14.5A(RDC7-32);

AC-3: Ie :25A/25A/14.5A(RDC7-25),32A/32A/14.5A(RDC7-32);

AC-4: Ie :18A/18A/10.4A(RDC7-25),25A/25A/10.4A(RDC7-32);

Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V,50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头:(RDCF7B,RDCF7D)

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 220/230V/1.64A、380/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:110V/0.3A、220V/0.15A;

外置 RDCF7B 顶装辅助触头模块:4NO,4NC,2NO2NC,3NO1NC,1NO3NC;

外置 RDCF7D 侧装辅助触头模块:1NO1NC,2NO2NC

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83896666