



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010304528134

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

RDC7-6.3, RDC7-9, RDC7-12, RDC7-6.3N, RDC7-9N, RDC7-12N; 具体参数和型号
解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年03月06日 有效期至: 2021年12月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年03月02日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2247572



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2012010304528134

纸 号: 2247572

RDC7-6.3, RDC7-9, RDC7-12, RDC7-6.3N, RDC7-9N, RDC7-12N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:20A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-2:6.3A/6.3A/5.2A(RDC7-6.3), 9A/9A/7A(RDC7-9), 12A/12A/7A(RDC7-12);

AC-3:6.3A/6.3A/5.2A(RDC7-6.3), 9A/9A/7A (RDC7-9), 12A/12A/7A(RDC7-12);

AC-4:5A/5A/2.9A(RDC7-6.3), 6.3A/6.3A/3.6A(RDC7-9), 9A/9A/5.2A(RDC7-12);

Us: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体, RDCF7A)

Ith:10A

AC-15:Ue/Ie: 220/230V/1.64A, 380/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:110V/0.3A, 220V/0.15A;

触头种类和时数: 本体自带 1NO, 1NC;

外置 RDCF7A 顶装辅助触头模块: 4NO, 2NO2NC, 3NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666