



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304599890

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

RDC7-95、RDC7-110、RDC7-95N、RDC7-110N;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年03月06日 有效期至: 2023年03月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年03月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9K 100070

电话: +86 10 83896666

Q 2247574



中国国家强制性产品认证证书

附录

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2013010304599890

纸号: 2247574

RDC7-95、RDC7-110、RDC7-95N、RDC7-110N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:120A;

Ue: AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-2: Ie: 95A/95A/64A(RDC7-95),110A/110A/64A(RDC7-110);

AC-3: Ie: 95A/95A/64A(RDC7-95),110A/110A/64A(RDC7-110);

AC-4: Ie: 58A/58A/33A(RDC7-95、95N),65A/65A/38A(RDC7-110、110N);

Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头: (RDC7-7C,RDC7-7D)

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 220/230V/1.64A、380/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:110V/0.3A、220V/0.15A;

外置 RDCF7C 顶装辅助触头模块: 4NO,4NC,2NO2NC,3NO1NC,1NO3NC;

外置 RDCF7D 侧装辅助触头模块: 2NO2NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9K 100070

电话: +86 10 83896666