



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010303161984

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith:
10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、110V/0.3A;
防护等级: IP20

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年03月19日 有效期至: 2024年03月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心