



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010302191297

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

型号: RDHM5-125;详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2019年07月02日 有效期至: 2024年06月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2019年06月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83896666

Q 2344620



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2019010302191297

纸号: 2344620

型号: RDHM5-125;

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): 125A;

额定工作电压(Ue): AC400V, AC415V;

额定工作电流(Ie): 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 63A, 65A, 70A,

75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A;

额定短时耐受电流(Icw): 1.6kA/1s;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 2.28kA;

使用类别: AC-22A, AC-23A;

极数: 3P, 4P;

适用频率: 50/60Hz;

防护等级: IP20;

配用的辅助触头: 1NO1NC;

约定发热电流(Ith): 3A;

使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83896666