



产品认证证书

证书编号: CQC19012235540

申请人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司(V025907)
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号
剩余电流动作断路器
RDM32LE-160□□/W;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求
GB/T32902-2016

认证模式
产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年12月30日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>

C 0179819



产品认证证书

附录

第1页共2页

证书编号: CQC19012235540

纸号: 179819

RDM32LE-160□□/W;
Ue: AC400V;
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
In: 125A (50A~125A 连续可调)、160A (64A~160A 连续可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC型;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
RDM32LE-160Y/W: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-160YM/W: Ics: 35kA; Icu: 50kA;
Icw: 3kA/1s;
使用类别: A类;
IΔm: 25% Icu;
自动重合闸时间: 20s~60s;
极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>