



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010307266546

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器
RDM32LE-160□□/W;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2019年12月30日 有效期至: 2024年12月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2510604



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2019010307266546

纸 号: 2510604

RDM32LE-160□□/W;

Ue: AC400V;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

In: 125A (50A~125A 连续可调)、160A (64A~160A 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC型;

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

RDM32LE-160Y/W; Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-160YM/W; Ics: 35kA; Icu: 50kA;

Icw: 3kA/1s;

使用类别: A 类;

IΔm: 25% Icu;

自动重合闸时间: 20s~60s;

极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666