



产品认证证书

证书编号: CQC19012235502

申请人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司(V025907)
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

RDM32LE-320□□/W;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T32902-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求,特发此证。

发证日期: 2019年12月30日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0179818



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC19012235502

纸 号: 179818

RDM32LE-320□□/W;

Ue: AC400V;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

In: 250A (100A~250A 无级可调)、320A (128A~320A 无级可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

IΔn: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC型;

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

RDM32LE-320Y/W; Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-320YM/W; Ics: 35kA; Icu: 50kA;

Icw: 4kA/1s;

使用类别: A类;

IΔm: 25% Icu;

自动重合闸时间: 20s~60s;

极数: 3P+N (三个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用);

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>