



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307190082

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

RDMS-160L, RDMS-160M; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V (2P, 3P, 4P), AC690V (3P, 4P); In: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V: Ics: 23kA (L型), 35kA (M型); Icu: 35kA (L型), 50kA (M型); AC690V: Ics: 8kA (L型), 8kA (M型); Icu: 10kA (L型), 15kA (M型); 使用类别: A类; 极数: 2P, 3P, 4P (带3个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离; 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器: Ue: AC230V, AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ih: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.15A; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年06月05日 有效期至: 2024年06月05日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任: 陆梅



中国质量认证中心