



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010307044882

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
RDM5E-125M, RDM5E-125H; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年11月22日 有效期至: 2022年06月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年01月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆杨



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2469930



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2018010307044882

纸 号: 2469930

RDM5E-125M, RDM5E-125H;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ue: AC400V/690V;

In: 32A (I_n=12.5A~32A 可调),

63A (I_n=25A~63A 可调), 125A (I_n=50A~125A 可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: AC400V: M型: 35kA; H型: 50kA;

AC690V: M型: 10kA; H型: 10kA;

Icu: AC400V: M型: 50kA; H型: 85kA;

AC690V: M型: 20kA; H型: 20kA;

Icw: 1.5kA/0.5s;

使用类别: A类;

极数: 3P, 4P; 适用于隔离;

配用的辅助触头: 1N01NC, Ith: 3A;

AC-15 Ue/Ie: AC400V/0.4A;

DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666