



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010307040400

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
RDM5E-400M, RDM5E-400H; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年11月22日 有效期至: 2023年01月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年01月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2469929



中国国家强制性产品认证证书

附录

第1页共2页

证书编号: 2018010307040400

纸号: 2469929

RDM5E-400M, RDM5E-400H

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ue: AC400V/690V;

In: 400A (160A~400A 可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: AC400V: M型: 42kA; H型: 65kA; AC690V: M型: 15kA; H型: 15kA;

Icu: AC400V: M型: 65kA; H型: 100kA; AC690V: M型: 20kA; H型: 20kA;

Icw: 5kA/1s;

使用类别: B类;

极数: 3P, 4P; 适用于隔离;

配用的辅助触头: 1N01NC, Ith: 3A;

AC-15 Ue/Ie: AC400V/0.4A;

DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666