



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010307068594

## 委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

RDM5L-125L、RDM5L-125M、RDM5L-125LR、RDM5L-125MR; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC400V;  
In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:  
热磁式:  $\Delta$  In:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分级调节)/AC  
型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器类型:电子式; 使用类别:A; L型; Icu:35kA, Ics:25kA; M型:  
Icu:50kA, Ics:35kA; Idm:25%Icu; 3P、4P(3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助  
触头:1NO1NC; Ith:3A; AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 配用的报警触头:1NO1NC; Ith:3A;  
AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A; 型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2018年08月22日 有效期至: 2023年05月15日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年05月15日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:



## 中国质量认证中心