



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010307068593

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器
RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2018年08月22日 有效期至: 2023年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年05月15日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2020358



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2018010307068593

纸 号: 2020358

RDM5L-250L、RDM5L-250M、RDM5L-250LR、RDM5L-250MR;

Uimp: 8kV; Ui: 1000V;

Uc: AC400V;

In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

I Δ n: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA (任选三档分级调节) /AC型/非延时型、延时型;

漏电脱扣器类型: 电子式;

使用类别: A;

RDM5L-250L, Icu: 35kA; Ics: 25kA;

RDM5L-250M, Icu: 50kA; Ics: 35kA;

I Δ m: 25%Icu;

3P、4P(3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用

配用的辅助触头 M3L-250: 1N01NC; Ith: 3A;

AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

配用的报警触头: M3L-250: 1N01NC; Ith: 3A,

AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666