



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010307078061

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

RDM5L-400L、RDM5L-400M、RDM5L-400LR、RDM5L-400MR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V;
In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; ΔI_n :
100mA/200mA/300mA/500mA(任选三档分档调节)/AC 型/非延时型、延时型; 漏电脱扣器 类型:
电子式; 使用类别:A; L 型:lcu:50kA, lcs:25kA; M 型:lcu:65kA, lcs:35kA; l Δ m:17.5kA; 3P、4P(3 个
保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A; AC-15:400V/0.4A,
DC-13:220V/0.15A; 配用的报警触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 08 月 22 日 有效期至: 2022 年 06 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 06 月 11 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心