



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010307078306

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,  
特发此证。

发证日期: 2018年08月22日 有效期至: 2022年06月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年06月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2020360



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2018010307078306

纸 号: 2020360

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR;

$U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;

$U_c$ : AC400V;

$I_n$ : 500A, 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

$I_{\Delta n}$ : 300mA/500mA/1000mA(分级调节)/AC型/非延时型、延时型;

漏电脱扣器类型: 电子式;

使用类别: A;

L型:  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cs}$ : 25kA;

M型:  $I_{cu}$ : 70kA,  $I_{cs}$ : 35kA;

$I_{\Delta m}$ : 17.5kA;

3P、4P(3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用

配用的辅助触头: 1NO1NC;  $I_{th}$ : 3A;

AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

配用的报警触头: 1NO1NC;  $I_{th}$ : 3A;

AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666