



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010309222618

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司

浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

RDR7-50; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流调节范围: 23A-32A, 27A-35A, 28A-40A, 36A-45A, 40A-50A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20 (安装后); 频率: 50Hz/60Hz; 辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15; Ue: AC380V; Ie: 1.1A; DC-13; Ue: DC220V; Ie: 0.2A.

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年09月18日 有效期至: 2024年09月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。



主任:

陆楠



中国质量认证中心