



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010305948626

委托人名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)名称、地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称、地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇车站路555号

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关电器  
RDXQ5-63、RDXQ5Y-63; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019年09月18日 有效期至: 2022年03月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017年03月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:

陆杨



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2435506



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2017010305948626

纸 号: 2435506

RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 400V;

约定发热电流(Ith): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定工作电流(Ie): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 9.18kA;

额定短路分断能力(Icn): 6kA;

电器级别: CB 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆杨



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666