

检测报告 Test Report

编号(No.): HD201960429-1

委托单位(Consignor) 江西人民输变电有限公司
 工程名称(Project name) /
 试样名称(Sample name) 干式变压器
 规格型号(Type) SCB12-1000/10
 生产单位(Production unit) 江西人民输变电有限公司
 检测类别(Test category) 委托检测
 检测项目(Test items) 详见数据页

国网浙江省电力有限公司物资（配网设备）
质量检测中心

State Grid Zhejiang Electric Power Co.,LTD Company Quality Supervision
& Inspection Center Of Power Distribution Equipment

检测报告 Test Report

检测类别Category		委托检测	报告编号No.	HD201960429-1
试样名称Sample name		干式变压器		
委托方 Consignor	名称Manufacturer	江西人民输变电有限公司		
	地址Address	/		
	邮政编码 Zip Code	/	联系电话 Tel No.	/
生产方 Production unit	名称Manufacturer	江西人民输变电有限公司		
	地址Address	/		
	邮政编码 Zip Code	/	联系电话 Tel No.	/
试样描述 Sample description	型号规格Type	SCB12-1000/10		
	联系人Contacts	送检人Sender	/	
		见证人Witness	/	
	到样日期 Date of receiving	2019年04月04日	检测日期 Date of testing	2019年04月13日 至 2019年04月26日
报告编制日期Date of reporting		2019年05月05日		
检测项目 Test item	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	在90%和110%额定电压下的空载电流和空载损耗测量		
	绕组电阻测量	雷电冲击试验		
	电压比测量和联结组标号检定	声级测定		
	外施耐压试验	局部放电试验		
	感应耐压试验			
	空载损耗和空载电流测量			
	短路阻抗和负载损耗测量			
	三相变压器零序阻抗测量			
	温升试验(干变)			
检测结论Conclusion	干式变压器（型号：SCB12-1000/10）在90%和110%额定电压下的空载电流和空载损耗测量、电压比测量和联结组标号检定、短路阻抗和负载损耗测量、感应耐压试验、局部放电试验、空载损耗和空载电流测量、雷电冲击试验、绕组电阻测量、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量、三相变压器零序阻抗测量、声级测定、外施耐压试验、温升试验(干变)的试验结果符合检测依据标准和委托要求。综合判定该样品所检项目符合要求。 备注：E37 签发日期：2019年05月05日			
主检 Main inspector	高波 陈建军			
审核 Auditor	肖志曜		批准 Approver	余红军