



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0301-3193052

产品名称: 双电源柜

型号: ATS

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0301-3193052

样品名称: 双电源柜

型号规格: ATS

商 标: /

样品数量: 2台+样件

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 201905052、201905002

收样日期: 2019-06-26

完成日期: 2019-08-16

委 托 人: 江西人民输变电有限公司

委托人地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生 产 者: 江西人民输变电有限公司

生产者地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生 产 企 业: 江西人民输变电有限公司

生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: ATS

额定工作电压 (Ue): 400V

额定绝缘电压 (Ui): 800V

频率 (fn): 50Hz


主母线的额定电流 (In): 800A~100A

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 20kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP42

主检: 鹿佳 签名:  日期: 2019-08-22

审核: 陈敏芳 签名:  日期: 2019-08-22

签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-08-22



备注

送样试品: 主母线: In=800A, Icw=20kA; Ue=400V, Ui=800V; 50Hz; IP42;
主母线: In=100A, Icw=20kA; Ue=400V, Ui=800V; 50Hz; IP42.