



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0301-2371063

产品名称: 低压抽出式开关柜

型号: BM6Plus

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

编号: A2016CCC0301-2371063 品名称: 低压抽出式开关柜 号规格: BM6Plus 标: / 数量: 1套(3台)+样件 来源: 试制产品送样 品生产序号: 201611001、 611002、201611063 日期: 2016-11-10 日期: 2017-01-16	委托人: 江西人民输变电有限公司 委托人地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园 生产者: 江西人民输变电有限公司 生产者地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园 生产企业: 江西人民输变电有限公司 生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园
---	---

依据标准:

7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

结论: 安全型式试验合格

请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: BM6Plus

工作电压 (Ue): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 进线柜: 1000V; 馈电柜、控制柜: 800V

线的额定电流 (In): 4000A-1600A

柜配电母线的额定电流 (Inc): 2300A-1600A

柜配电母线的额定电流 (Inc): 1700A-400A

线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA

柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 65kA

柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA

型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40 频率 (fn): 50Hz

孙云龙 签名: <i>孙云龙</i> 日期: 2017-01-20	
许康琳 签名: <i>许康琳</i> 日期: 2017-01-20	
黄芳 签名: <i>黄芳</i> 日期: 2017-01-20	

送样试品: 主母线 In=4000A, Icw=80kA; 馈电柜配电母线 Inc=2300A, Icw=65kA; 控制柜配电母线 Inc=1700A, Icw=50kA; Ue=400V, Ui: 进线柜: 1000V; 馈电柜、控制柜: 800V; 50Hz; IP40. 提升结构: 柜体顶部吊环; 提升方式: 1套(3台)整体提升。