



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0301-3065231
(任务编号)

产品名称: 电表箱

型号: DBX

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-3065231
(任务编号)

样品名称: 电表箱

型号规格: DBX

商标: /

样品数量: 1台

样品来源: 送检

样品生产序号: 201812001

收样日期: 2019-01-21

完成日期: 2019-02-12

委托人: 江西人民输变电有限公司

委托人地址: 江西省南昌市小蓝工业园

生产者: 江西人民输变电有限公司

生产者地址: 江西省南昌市小蓝工业园

生产企业: 江西人民输变电有限公司

生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: DBX

额定工作电压 (Ue): 380V、220V

额定绝缘电压 (Ui): 400V

频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流 (I_m): 250A~32A

主母线额定短时耐受电流 (I_w): 4kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP30-操作面 IP20C

主检: 韩美丽 签名: *韩美丽* 日期: 2019-04-17

审核: 陆维导 签名: *陆维导* 日期: 2019-04-17

签发: 陈源 签名: *陈源* 日期: 2019-04-17



备注 见附页