



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2013CCC0301-1516050
(任务编号)

产品名称: 电缆分接箱

型号: DFW

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2013CCC0301-1516050
(任务编号)

样品名称: 电缆分接箱

型号: DFW

商标: /

样品数量: 1台

样品来源: 工厂送样

样品生产序号: 2013030701

收样日期: 2013-04-22

完成日期: 2013-07-04

委托人: 江西人民输变电有限公司

委托人地址: 江西省南昌市小蓝工业园

生产者: 江西人民输变电有限公司

生产者地址: 江西省南昌市小蓝工业园

生产企业: 江西人民输变电有限公司

生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准: GB 7251.5-2008《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: DFW

额定工作电压 (Ue): AC380V

额定绝缘电压 (Ui): 660V

主母线额定电流 (In): 630A、500A、400A、315A、250A、200A、180A、160A、125A、100A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 15kA

主开关分断能力: 15kA 外壳防护等级: IP44

频率: 50Hz

主检: 颜颖 签名: 颜颖 日期: 2013.7.11

审核: 蔡晓玮 签名: 蔡晓玮 日期: 2013.7.11

签发: 易颖 签名: 易颖 日期: 2013.7.12



备注: 无