



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0301-2418740

产品名称: 低压抽出式开关柜

型号: GCK

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0301-2418740
 样品名称: 低压抽出式开关柜
 型号规格: GCK
 商 标: /
 样品数量: 1套(3台)+样件
 样品来源: 试制产品送样
 样品生产序号: 201609740、
 201609001、201609002
 收样日期: 2016-09-06
 完成日期: 2016-09-10

委 托 人: 江西人民输变电有限公司
 委托人地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园
 生 产 者: 江西人民输变电有限公司
 生产者地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园
 生 产 企 业: 江西人民输变电有限公司
 生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准:

GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GCK
 额定工作电压 (Ue): 400V
 额定绝缘电压 (Ui): 690V
 频率 (fn): 50Hz
 主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A
 配电母线的额定电流 (Inc): 1000A~400A
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA
 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
 户内型/户外型: 户内型
 外壳防护等级: IP40

主检: 马国浩 签名: 日期: 2016-09-12

审核: 宋 珏 签名: 日期: 2016-09-12

签发: 黄 芳 签名: 日期: 2016-09-12



备注

送样试品: 主母线 InA=4000A, Icw=80kA; 配电母线 Inc=1000A, Icw=30kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40。温升试验时内置 2 台 65W 风机开启。
 提升结构: 柜体顶部角钢; 提升方式: 1套(3台)整体提升。