



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0301-2864137  
(任务编号)

产品名称: 低压无功补偿柜

型 号: RMJ-01

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2864137  
(任务编号)  
样品名称: 低压无功补偿柜  
型 号: RMJ-01  
商 标: /  
样品数量: 1 台  
样品来源: 送检  
样品生产序号: 201804137  
收样日期: 2018-04-24  
完成日期: 2018-04-28

委托人: 江西人民输变电有限公司  
委托人地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园  
生产者: 江西人民输变电有限公司  
生产者地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园  
生产企业: 江西人民输变电有限公司  
生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园

试验依据标准: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RMJ-01  
额定工作电压 (Ue): 400V  
额定绝缘电压 (Ui): 690V  
额定电流 (In): 556A ~ 87A  
额定短时耐受电流 (Icw): 15kA  
电容器标称容量 (Qc): 390kvar ~ 60kvar  
外壳防护等级: IP40  
补偿方式: 单、三相结合补偿  
投切电容器的元件类型: 复合开关 户内型  
频率: 50Hz

主检: 韩美丽 签名: *韩美丽* 日期: 2018-05-16

审核: 尤雪元 签名: *尤雪元* 日期: 2018-05-16

签发: 张 洁 签名: *张洁* 日期: 2018-05-16



备 注: 送试样品: RMJ-01 In = 556A Icw = 15kA