



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0301-2002974  
(任务编号)

产品名称: 低压成套开关设备

型 号: XL-21

检测机构: 上海电器设备检测所



## 安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2002974 (任务编号) 样品名称: 低压成套开关设备 型号规格: XL-21 商标: / 样品数量: 1台 样品生产序号: 201506974 收样日期: 2015-06-12 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 江西人民输变电有限公司 委托人地址: 江西省南昌市小蓝工业园 生产者: 江西人民输变电有限公司 生产者地址: 江西省南昌市小蓝工业园 生产企业: 江西人民输变电有限公司 生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园
---	---

试验依据标准: GB 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: XL-21;  
 额定工作电压 (Ue): AC380V;  
 额定绝缘电压 (Ui): 660V;  
 频率 (f<sub>0</sub>): 50Hz;  
 主母线的额定电流 (In): 400A~10A;  
 配电母线的额定电流 (Inc): /;  
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA;  
 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /;  
 户内型/户外型: 户内型;  
 外壳防护等级: IP30;

主检: 竺晓梅	签名: 竺晓梅	日期: 2016.03.08
审核: 颜 颖	签名: 颜颖	日期: 2016.03.08
签发: 蔡晓玮	签名: 蔡晓玮	日期: 2016.03.08



备注	参见附件一
----	-------